



Checklista för egenkontroll av avloppsanläggning

Slamavskiljare:

- Det finns en slamkaka eller en ansamling av slam i första kammaren.
- Det finns inget eller väldigt små mängder slam i sista kammaren.
- T-rör finns på utloppet i sista kammaren.
- Mellanväggarna i slamavskiljaren är rena och torra.
- Vattennivån i slamavskiljaren ligger i nivå med utloppsroret.

Fördelningsbrunn:

- Det finns inget slam i fördelningsbrunnen.
- Vattennivån i fördelningsbrunnen ligger i nivå med utloppen.

Uppsamlingsbrunn:

- Det finns inget slam i uppsamlingsbrunnen.
- Vattnet i brunnen är klart, ofärgat och luktfritt.

Urinbrunn:

- Urinbrunnen har ett väl fungerande överfyllnadslarm installerat.
- Urinbrunn och tilloppsledning är täta.

Pumpbrunn:

- Pumpbrunnen har ett fungerande larm som aktiveras vid driftstopp.

Luftningsrör:

- Avloppsanläggningen har luftningsrör som sticker upp cirka 50 centimeter ovan mark. Alternativt har luftningsrören letts till uppsamlingsbrunnen.
- Det rinner inte ut vatten genom luftningsrören.
- Det luktar inte skarpt av avlopp i luftningsrören.
- Det står inte vatten i spridarledningens luftningsrör. Genom att föra ner en mätsticka i luftningsröret kan du se om vatten är stående i spridarledningarna.